

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.08.X.KZ76VWF00224218
Дата: 04.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «СаҚуРа КӨКТЕМ» детский сад «Балапан», расположенный по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Ақжар, ул.Жалкамыс, 1.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.10.2024 18:10:40 № KZ86RYS00797424**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "СаҚуРа КӨКТЕМ", 050000, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Ақжар, ул.Жалкамыс, 1, БИН 110440018960, +77017583003,**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное(доначальное)образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ТОО «СаКуРа КӨКТЕМ» детский сад «Балапан», расположенный по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Акжар, ул.Жалкамыс, 1. Объект размещен в отдельно стоящем бывшем жилом приспособленном 3-х этажном здании с общей площадью участка 1400м², где застроенная территория составляет 415,3 м², территория ограждена забором (высотой до 2,2), благоустроена, без повреждений. Имеется наружное освещение здания, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории отсутствуют объекты функционально не связанные с дошкольным образованием. Въезды и входы на объект, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием. Предусмотрены отдельные тентовые навесы и игровые площадки для каждой возрастной группы детей, имеет мягкое покрытие, установлены малые архитектурные формы. Мусоросборники (контейнера) оборудованы плотно закрывающимися крышками. Отопление - газовое. Холодное водоснабжение от городских сетей, горячее водоснабжение от водонагревателей (газового котла), канализация - септик. В основных комнатах предусмотрено естественное и искусственное освещение. Уровень освещенности соответствует требованиям, согласно замера выданные испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab», протокол измерений освещенности № 24-232-2 от 26.04.2024 года. В группах предусмотрено левостороннее освещение. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Детский сад предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет с организацией сна и питания на 55 мест (16, 22, 17). Предусмотрены 3 групповые ячейки. На 1 этаже предусмотрена первая групповая ячейка на 16 мест, где спальня совмещенная с игровой (площадью 47,3 кв.м.), при норме на одного ребенка 3,0 кв.м., санитарный узел для детей (площадью 3,6 кв.м.), где установлены 2 раковины, 2 унитаза, поддон для мытья ног, с подводом горячей и холодной воды, музыкальный зал (площадью 55,3 кв.м.), медицинский кабинет (площадью 9,6 кв.м.), санитарный узел для сотрудников (площадью 2,5 кв.м.), где установлены 1 унитаз и 1 раковина с подводкой холодной и горячей воды, со средствами для мытья и сушки рук. На 2 этаже расположена вторая групповая ячейка на 22 ребенка, где спальня совмещенная с игровой (площадью 66,1 кв.м.), при норме на одного ребенка 3,0 кв.м., санитарный узел для детей (площадью 7,0 кв.м.), где установлены 3 раковины, 3 унитаза, поддон для мытья ног, с подводом горячей и холодной воды, раздевальная для детей (площадью 33,9 кв.м.), помещение для мытья чайной, столовой посуды и приборов (площадью 13,3 кв.м.). На 3 этаже расположена третья групповая ячейка на 17 детей, где игровая (площадью 59,3 кв.м.) и спальня (площадью 29,1 кв.м.), при норме на одного ребенка игровой 2,0 кв.м. и спальни 1,8 кв.м., санитарный узел для детей (площадью 7,1 кв.м.), где установлены 2 раковины, 2 унитаза, ножная ванна для мытья ног, с подводом горячей и холодной воды, методический кабинет (площадью 14,0 кв.м.). Туалеты на трех этажах оборудованы детскими раковинами со средствами для мытья рук, детскими унитазами и поддонами для мытья ног, настенными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Количество и размеры санитарных приборов соответствуют росту-возрастным особенностям детей, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4м., 0,5м., 0,6м., все стационарное оборудование прочно закреплено. Мебель, мягкий инвентарь и постельное белье (матрацы, подушки, одеяла, постельное белье) соответствует росту-возрастным особенностям детей, исправны, стирка производится на договорной основе. Радиаторы (системы отопления) закрыты решетками. Питание детей будет осуществляться в группах. Для мытья чайной, столовой посуды и приборов предусмотрено помещение, где установлены 2 моечные раковины, шкаф для хранения чистой посуды и сушки для просушивания посуды. Медицинский кабинет (площадью кв.м.) расположен на первом этаже и оснащен полностью (медицинский стол, стулья, кварцевая лампа, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды). Ставка медицинского работника (медсестра) укомплектована. Медицинская документация заведена согласно требований санитарных правил. В местах установки раковины предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 метров от пола и ширину 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. В помещениях с обычным режимом работы стены имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы) стены имеют на высоту не менее 1,5 м., допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок (площадью 24,3 кв.м.) расположен на первом этаже в пристроенном блоке, имеет набор помещений: горячий цех с выделением раздаточной зоны, заготовочной зоной, с выделением зоны для хранения овощей и зоны для мытья кухонной посуды. Требования к отделке помещения соблюдаются. Оборудования и производственные столы, инвентарь, столовая посуда (используется фарфоровая и стеклянная посуда), приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов с



пищевыми продуктами, разделочные столы маркированы и применяются по назначению. Размещение производственных и служебных помещений, технологического и холодильного оборудования осуществляется с учетом поточности технологии приготовления пищи, исключая встречные потоки сырой продукции. Предусмотрена последовательность технологических процессов исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, промаркирована в соответствии с требованиями санитарных правил. Технологические и холодильные оборудования в рабочем состоянии. Имеются следующие технологические оборудования: электроплита на 5 конфорок с встроенной электрической духовкой, микроволновая печь, электро мясорубка, мойка для мытья кухонного инвентаря, холодильное оборудование в количестве 3 единицы, промаркированы согласно назначения. Над технологическим оборудованием установлена вытяжная вентиляция. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркированы. Установлены 5 моек для обработки сырья и отдельные мойки для обработки сырья, для мытья кухонной посуды с объемом, достаточным для полного погружения кухонной посуды и для мытья рук персонала. Оборудована отдельная кладовая (площадью 8,3 кв.м.) с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности № 24-232-2 от 26.04.2024 года, протокол измерений метеорологических факторов за № 24-232-1 от 26.04.2024 года, Протокола исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения 24-632 от 25.04.2024 года, протокол микробиологического исследования воды № 24-607 от 25.04.2024 года, протокол исследования дезинфицирующих средств №24-91 от 10.04.2024 года выданные испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «СаКүРа КӨКТЕМ» детский сад «Балапан», расположенный по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Акжар, ул.Жалкамыс, 1.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

2, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города



Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

2, Г.АЛМАТЫ, Микрорайон Шугыла, дом № 347

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Конеева Венера Исмагуловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

